

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 23/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	12	10,647	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x35)
Πέμπτη	23/05/24 0:00	37,35	1		1	1	1	1		1	14
	23/05/24 1:00	34,82	1		1	1	1	1		1	12
	23/05/24 2:00	33,13	1		1	1	1	1		1	10
	23/05/24 3:00	31,40	1		1	1	1	1		1	8
	23/05/24 4:00	31,59	1		1	1	1	1		1	7
	23/05/24 5:00	31,86	1		1	1	1	1		1	7
	23/05/24 6:00	33,31	1		1	1	1	1		1	8
	23/05/24 7:00	37,69	1		1	1	1	1		1	12
	23/05/24 8:00	41,40	1		1	1	1	1		1	18
	23/05/24 9:00	43,68	1		1	1	1	1		1	19
	23/05/24 10:00	43,94	1		1	1	1	1		1	20
	23/05/24 11:00	43,88	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 12:00	45,19	1		1		1	1		1	23
	23/05/24 13:00	45,21	1		1		1	1		1	23
	23/05/24 14:00	44,44	1		1		1	1		1	23
	23/05/24 15:00	43,48	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 16:00	42,85	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 17:00	43,66	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 18:00	44,31	1		1		1	1		1	22
	23/05/24 19:00	44,78	1		1		1	1		1	23
23/05/24 20:00	44,90	1		1		1	1		1	23	
23/05/24 21:00	45,46	1		1		1	1		1	24	
23/05/24 22:00	43,06	1		1		1	1		1	22	
23/05/24 23:00	38,80	1		1		1	1		1	18	

Παρατηρήσεις:

Ο ΑΣ 29 λειτουργεί σε σταθερή ισχύ στα 6MW. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 19MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G4 παρουσίασε βλάβη και απεντάχθηκε για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης, ωστόσο παρέμεινε διαθέσιμη για λειτουργία σε περίπτωση ανάγκης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.