

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	22,89	22,04	0,85			1		1		1					5,27	5,50
	01:00	21,02	20,73	0,29			1		1		1					5,25	5,21
	02:00	20,03	20,02	0,00			1		1		1					4,25	4,23
	03:00	19,64	19,44	0,20			1		1		1					3,82	3,85
	04:00	19,36	18,72	0,64			1		1		1					3,53	3,55
	05:00	20,17	19,87	0,31			1		1		1					4,36	4,36
	06:00	21,37	21,16	0,22			1		1		1					5,46	5,48
	07:00	24,34	24,22	0,13			1	1	1		1					5,67	5,51
	08:00	26,11	25,66	0,45			1	1	1		1					4,92	4,94
	09:00	28,70	27,00	1,70			1	1	1		1					7,18	7,30
	10:00	31,55	29,53	2,01			1	1	1		1					9,93	9,95
	11:00	33,35	31,82	1,53		1	1	1	1		1					10,36	10,38
	12:00	33,44	30,33	3,10		1	1	1	1		1					9,86	9,82
	13:00	31,34	26,29	5,05		1	1	1	1		1					7,76	7,70
	14:00	26,40	21,27	5,13			1	1	1		1					7,79	8,03
	15:00	21,65	18,62	3,04			1		1		1					7,30	7,19
	16:00	21,57	20,51	1,06			1		1		1					5,77	5,74
	17:00	23,46	22,70	0,76			1		1		1					7,54	7,59
	18:00	26,74	25,62	1,12			1	1	1		1					6,98	6,71
	19:00	29,58	27,89	1,69			1	1	1		1					8,39	8,42
20:00	32,20	28,72	3,49			1	1	1		1					10,73	10,84	
21:00	33,31	28,43	4,88			1	1	1		1					11,96	12,05	
22:00	29,01	25,02	3,99			1	1	1		1					8,11	8,66	
23:00	24,98	20,77	4,21			1		1		1					7,79	8,11	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης