

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024	00:00	1,83	1,82	0,01				1	1			0,62	0,64
	01:00	1,75	1,75	0,01				1	1			0,61	0,61
	02:00	1,68	1,68	0,00				1	1			0,55	0,56
	03:00	1,68	1,68	0,00				1	1			0,55	0,56
	04:00	1,67	1,66	0,01				1	1			0,55	0,55
	05:00	1,65	1,60	0,05				1	1			0,56	0,53
	06:00	1,61	1,55	0,06				1	1			0,48	0,51
	07:00	1,87	1,84	0,02				1	1			0,54	0,66
	08:00	2,22	2,20	0,01			1	1	1			0,66	0,64
	09:00	2,39	2,39	0,00			1	1	1			0,66	0,73
	10:00	2,45	2,45	0,00			1	1	1			0,76	0,78
	11:00	2,43	2,43	0,00			1	1	1			0,75	0,75
	12:00	2,36	2,32	0,04			1	1	1			0,69	0,68
	13:00	2,36	2,05	0,31			1	1	1			0,68	0,68
	14:00	2,23	2,15	0,09			1	1	1			0,57	0,56
	15:00	2,06	1,74	0,32			1	1	1			0,38	0,38
	16:00	2,08	1,69	0,39			1	1	1			0,40	0,40
	17:00	2,17	1,70	0,47			1	1	1			0,47	0,49
	18:00	2,27	1,69	0,58			1	1	1			0,58	0,59
	19:00	2,23	1,79	0,45			1	1	1			0,55	0,55
	20:00	2,40	1,77	0,63			1	1	1			0,71	0,72
	21:00	2,40	1,94	0,46			1	1	1			0,71	0,72
	22:00	2,19	1,81	0,38			1	1	1			0,53	0,52
	23:00	1,96	1,74	0,21				1	1			0,35	0,41

Το ΑΠ Κόκκινος Κάβος Κάβος παρουσίαζε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια στο διάστημα 05:00-06:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης