

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 23/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	23/05/24 0:00	12,01	11,83	0,18				1		1	2,72
	23/05/24 1:00	11,18	11,18	0,00				1		1	1,89
	23/05/24 2:00	10,68	10,68	0,00				1		1	1,39
	23/05/24 3:00	10,46	10,46	0,00				1		1	1,17
	23/05/24 4:00	10,36	10,36	0,00				1		1	1,07
	23/05/24 5:00	10,46	10,46	0,00				1		1	1,17
	23/05/24 6:00	11,37	11,34	0,03				1		1	2,08
	23/05/24 7:00	12,63	12,49	0,13		1	1	1			1,23
	23/05/24 8:00	13,74	13,73	0,01		1	1	1			2,34
	23/05/24 9:00	14,45	14,45	0,00		1	1	1			3,05
	23/05/24 10:00	14,44	14,35	0,09		1	1	1			3,04
	23/05/24 11:00	14,53	13,63	0,90		1	1	1			3,13
	23/05/24 12:00	14,66	12,92	1,73		1	1	1			3,26
	23/05/24 13:00	13,77	11,54	2,23		1	1	1			2,37
	23/05/24 14:00	12,98	10,19	2,79				1		1	3,69
	23/05/24 15:00	12,26	9,91	2,35				1		1	2,97
	23/05/24 16:00	12,49	9,73	2,76				1		1	3,20
	23/05/24 17:00	13,15	10,32	2,84				1		1	3,86
	23/05/24 18:00	14,49	12,27	2,22				1		1	5,07
	23/05/24 19:00	15,67	13,37	2,30		1				1	5,41
23/05/24 20:00	16,72	12,88	3,84		1				1	5,85	
23/05/24 21:00	16,33	12,38	3,95		1				1	5,72	
23/05/24 22:00	14,60	11,79	2,81		1				1	4,33	
23/05/24 23:00	12,93	11,00	1,92		1				1	2,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.