

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 23/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	00:00	2,54	2,53	0,00	0,01						1		1		0,76	0,77	
	01:00	2,29	2,27	0,02	0,01						1		1		0,55	0,55	
	02:00	2,19	2,16	0,02	0,01						1		1		0,48	0,50	
	03:00	2,12	2,06	0,05	0,01								1		0,74	0,74	
	04:00	2,08	1,82	0,26	0,01								1		0,73	0,73	
	05:00	2,07	1,82	0,25	0,00								1		0,72	0,72	
	06:00	2,17	1,46	0,70	0,01								1		0,76	0,76	
	07:00	2,43	1,61	0,81	0,01								1		0,85	0,85	
	08:00	2,62	1,94	0,67	0,01						1		1		0,89	0,89	
	09:00	2,75	1,78	0,95	0,01								1		0,96	0,96	
	10:00	2,82	1,87	0,94	0,01								1		0,98	0,98	
	11:00	2,84	1,90	0,93	0,02								1		0,98	0,98	
	12:00	3,00	2,05	0,93	0,02							1		1		0,98	0,98
	13:00	2,99	1,73	0,88	0,38								1		0,98	0,98	
	14:00	2,91	1,64	0,85	0,42								1		0,98	0,98	
	15:00	2,72	1,45	0,83	0,44								1		0,95	0,95	
	16:00	2,68	1,38	0,86	0,43								1		0,93	0,93	
	17:00	2,71	1,44	0,83	0,43								1		0,95	0,95	
	18:00	2,84	1,52	0,88	0,44								1		0,96	0,97	
	19:00	3,02	1,47	0,92	0,62								1		0,97	0,99	
20:00	3,22	1,67	0,92	0,63								1		0,98	0,99		
21:00	3,38	1,85	0,89	0,64								1		0,99	0,99		
22:00	3,12	2,00	0,70	0,43								1		0,99	0,99		
23:00	2,77	1,96	0,39	0,42								1		0,96	0,96		

Παρατηρήσεις

Το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε τηλεπικοινωνιακή αστόθεια από τις 18:20

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης