

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | Τρίτη, 28 Μαΐου 2024 | | | | | | |
|----------------------|----------------|---|--|--|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 28 Μαΐου 2024 | 00:00 | 5,16 | 4,68 | 0,48 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 01:00 | 4,69 | 4,54 | 0,15 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 02:00 | 4,44 | 4,42 | 0,02 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 03:00 | 4,35 | 4,34 | 0,01 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 04:00 | 4,38 | 4,35 | 0,02 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 05:00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 06:00 | 4,88 | 4,87 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 07:00 | 5,58 | 5,58 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 08:00 | 6,06 | 6,06 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 09:00 | 6,23 | 6,22 | 0,01 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 10:00 | 6,18 | 6,16 | 0,02 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 11:00 | 6,29 | 6,27 | 0,02 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 12:00 | 6,20 | 6,18 | 0,01 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 13:00 | 6,25 | 6,22 | 0,03 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 14:00 | 5,76 | 5,70 | 0,06 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 15:00 | 5,35 | 5,24 | 0,11 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 16:00 | 5,24 | 5,07 | 0,17 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 17:00 | 5,58 | 5,35 | 0,23 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 18:00 | 6,37 | 6,17 | 0,20 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 19:00 | 6,82 | 6,68 | 0,14 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 20:00 | 7,27 | 7,12 | 0,14 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 21:00 | 7,75 | 7,59 | 0,16 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 22:00 | 6,88 | 6,63 | 0,25 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | |
| | 23:00 | 5,98 | 5,66 | 0,32 | | 1 | | 1 | | | | | | | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης