

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Μαΐου 2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																			
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)		
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61			62	63
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	46,86	41,99	4,47	0,40		1		1	1	1							1	11,75	11,82	
	01:00	44,07	39,23	4,45	0,40		1		1	1	1							1	12,64	12,59	
	02:00	41,83	39,22	2,21	0,40		1		1	1	1							1	10,38	10,30	
	03:00	40,77	38,21	2,16	0,40		1		1	1	1							1	9,25	9,26	
	04:00	40,73	36,87	3,46	0,40		1		1	1	1							1	9,13	9,19	
	05:00	40,68	36,76	3,54	0,38		1		1	1	1							1	9,05	9,11	
	06:00	43,38	38,42	4,71	0,25		1		1	1	1							1	11,66	11,74	
	07:00	48,13	43,69	4,29	0,14		1		1	1	1							1	13,01	12,92	
	08:00	52,18	49,05	2,89	0,25			1	1	1	1	1						1	14,33	14,47	
	09:00	57,45	55,34	1,84	0,27		1	1	1	1	1	1						1	14,92	14,86	
	10:00	58,98	52,54	6,29	0,15		1	1	1	1	1	1						1	15,20	15,17	
	11:00	58,55	55,88	2,67	0,00		1	1	1	1	1	1						1	15,00	15,03	
	12:00	58,91	55,51	3,32	0,08		1	1	1	1	1	1						1	15,16	15,12	
	13:00	62,02	58,90	2,69	0,42		1	1	1	1	1	1						1	15,20	15,20	
	14:00	58,27	56,14	1,73	0,40		1	1	1	1	1	1					1	1	13,14	13,06	
	15:00	55,87	53,35	2,12	0,40		1	1	1	1	1	1					1	1	10,81	10,67	
	16:00	53,15	51,36	1,39	0,40		1	1	1	1	1	1					1	1	8,02	7,96	
	17:00	55,31	53,30	1,92	0,09		1	1	1	1	1	1					1	1	9,85	10,03	
	18:00	58,39	57,60	0,78	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1	13,07	13,10	
	19:00	62,32	62,07	0,25	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1	15,18	15,20	
	20:00	63,69	63,18	0,49	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1	15,20	15,20	
	21:00	60,94	60,29	0,64	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1	14,87	14,80	
	22:00	53,98	53,10	0,86	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1	10,55	10,49	
	23:00	48,37	47,95	0,41	0,01		1	1	1	1	1	1					1	1	9,72	9,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης