

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	22,10	18,30	3,81			1		1		1					6,36	6,30
	01:00	20,03	15,84	4,19					1		1					7,83	7,92
	02:00	19,11	16,58	2,53					1		1					7,53	7,52
	03:00	18,88	15,05	3,84		1			1		1					7,35	7,34
	04:00	18,73	13,63	5,11		1			1		1					7,16	7,19
	05:00	19,44	15,65	3,79		1			1		1					7,74	7,76
	06:00	20,82	17,84	2,98				1	1		1					7,08	6,99
	07:00	23,54	20,26	3,28				1	1		1					7,61	7,68
	08:00	25,31	21,77	3,54				1	1		1					9,36	9,35
	09:00	25,93	21,59	4,34				1	1		1					9,96	9,98
	10:00	26,40	21,41	5,00				1	1		1					10,47	10,43
	11:00	26,33	22,14	4,19				1	1		1					10,35	10,35
	12:00	26,44	23,31	3,13				1	1		1					10,51	10,49
	13:00	26,25	22,56	3,69				1	1		1					10,26	10,27
	14:00	24,40	21,29	3,10				1	1		1					8,54	8,50
	15:00	22,61	19,47	3,14			1			1		1				7,02	6,95
	16:00	22,38	20,18	2,20		1		1		1		1				6,52	6,55
	17:00	24,41	23,33	1,08		1		1		1		1				8,07	7,89
	18:00	28,04	26,77	1,27		1	1	1		1		1				6,58	6,69
	19:00	30,49	29,48	1,01		1	1	1		1		1				9,08	9,12
20:00	32,37	31,27	1,10		1	1	1		1		1				9,92	9,94	
21:00	32,63	31,37	1,26		1	1	1		1		1				10,73	10,73	
22:00	29,12	27,81	1,31		1	1	1		1		1				7,90	7,86	
23:00	25,58	23,08	2,49		1				1		1				6,46	6,68	

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 22:00 - 22:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης