

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	22,94	19,89	3,05			1		1		1					7,24	7,16
	01:00	21,07	18,38	2,69			1		1		1					5,31	5,24
	02:00	19,92	18,14	1,78			1		1		1					4,15	4,13
	03:00	19,61	18,16	1,44			1		1		1					3,80	3,81
	04:00	19,28	18,13	1,15			1		1		1					3,49	3,47
	05:00	19,55	18,82	0,74			1		1		1					3,76	3,74
	06:00	20,21	18,47	1,74			1		1		1					4,32	4,36
	07:00	22,41	20,32	2,09			1		1		1					6,52	6,55
	08:00	24,01	22,00	2,01			1		1		1					8,02	8,12
	09:00	25,76	23,80	1,96			1		1		1			1		7,71	7,55
	10:00	26,35	22,10	4,24				1	1		1					9,02	9,28
	11:00	26,50	23,02	3,48				1	1		1					10,38	10,41
	12:00	27,22	22,35	4,87				1	1		1					10,38	10,40
	13:00	27,22	21,01	6,22				1	1		1					9,29	9,35
	14:00	24,98	20,23	4,75				1	1		1					5,82	8,92
	15:00	23,08	19,77	3,30			1		1		1					8,53	8,18
	16:00	22,97	20,29	2,68			1		1		1					7,47	7,19
	17:00	24,60	21,24	3,36			1		1		1					8,65	8,74
	18:00	27,72	24,80	2,92			1	1	1		1					9,03	9,00
19:00	30,63	27,64	2,99			1	1	1		1					10,12	10,18	
20:00	32,30	27,71	4,59			1	1	1		1					11,51	11,50	
21:00	32,75	28,32	4,43			1	1	1		1					11,51	11,50	
22:00	29,51	24,54	4,97			1	1	1		1					9,09	9,05	
23:00	26,06	21,53	4,53			1		1		1					7,68	7,72	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 11:45 - 14:00. Κατά το διάστημα 14:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 14:45-16:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης