

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Μαΐου 2024	00:00	23,24	19,12	4,12			1		1		1					7,49	7,51
	01:00	21,39	16,87	4,52			1		1		1					6,32	6,30
	02:00	20,15	16,41	3,74			1		1		1					6,19	6,18
	03:00	19,36	14,80	4,56					1		1					7,00	7,10
	04:00	19,30	15,24	4,06					1		1					7,73	7,75
	05:00	19,21	15,94	3,27		1			1		1					7,83	7,91
	06:00	19,17	15,55	3,62		1			1		1					7,35	7,49
	07:00	21,19	18,64	2,55			1		1		1					5,75	7,05
	08:00	22,81	20,56	2,25			1		1		1					4,74	7,02
	09:00	23,98	17,80	6,18			1		1		1					7,94	8,12
	10:00	24,50	17,48	7,02			1		1		1					7,88	7,92
	11:00	25,31	17,49	7,82			1		1		1					8,68	8,87
	12:00	26,25	17,57	8,68			1		1		1					10,51	10,50
	13:00	24,87	16,16	8,71					1		1					9,98	9,96
	14:00	21,91	14,11	7,80					1		1					8,79	8,77
	15:00	20,45	13,29	7,16					1		1					8,20	8,18
	16:00	20,03	12,95	7,08					1		1					7,60	8,00
	17:00	22,21	17,52	4,69				1	1		1			1		4,94	6,82
	18:00	25,63	15,91	9,71					1		1					10,19	10,22
	19:00	27,90	17,45	10,44				1	1		1					11,14	11,14
20:00	30,63	19,84	10,79				1	1		1					12,19	12,23	
21:00	31,69	21,69	10,00				1	1		1					12,72	12,70	
22:00	28,14	19,93	8,21				1	1		1					11,01	10,93	
23:00	24,70	17,46	7,24				1	1		1					9,33	9,32	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας κατά τα διαστήματα 04:45-11:30 και από τις 22:00 και μετά. Μεταξύ 16:40 - 17:30 πραγματοποιούνταν εργασίες στο δίκτυο.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης