

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
ΕΡΩΤΗΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024	00:00	5,14	4,99	0,16		1		1							0,95	0,97
	01:00	4,64	4,52	0,13				1							1,40	1,39
	02:00	4,39	4,30	0,10				1							1,37	1,13
	03:00	4,31	4,21	0,10				1							1,38	1,04
	04:00	4,33	3,97	0,36				1							1,28	0,94
	05:00	4,47	4,15	0,31				1							1,43	1,09
	06:00	4,83	4,46	0,36				1							1,76	1,42
	07:00	5,53	5,45	0,08		1		1							1,58	1,35
	08:00	6,00	5,96	0,05		1		1							1,66	1,67
	09:00	6,17	6,12	0,05		1		1							1,82	1,83
	10:00	6,12	6,07	0,05		1		1							1,79	1,79
	11:00	6,26	6,25	0,01		1		1							1,92	1,93
	12:00	6,14	6,10	0,04		1		1							1,78	1,79
	13:00	6,19	6,17	0,02		1		1							1,84	1,83
	14:00	5,71	5,70	0,01		1		1							1,39	1,37
	15:00	5,30	5,29	0,01		1		1							0,97	0,96
	16:00	5,19	5,18	0,01		1		1							0,85	0,85
	17:00	5,53	5,51	0,02		1		1							1,17	1,17
	18:00	6,31	6,19	0,12		1		1							1,95	1,97
	19:00	6,76	6,74	0,02		1	1	1							1,67	1,64
20:00	7,19	7,19	0,00		1	1	1							1,74	1,77	
21:00	7,67	7,62	0,05		1	1	1							2,26	2,26	
22:00	6,82	6,52	0,30		1	1	1							1,45	1,42	
23:00	5,92	5,36	0,56		1		1							1,49	1,58	

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Άγιος Σώζων 2 βρισκόταν σε απώλεια επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:00-07:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης