

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 26 Μαΐου 2024 | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | | |
| Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 26 Μαΐου 2024 | 00:00 | 5,26 | 4,08 | 1,18 | | | | 1 | | | | | | | 1,18 | 1,21 |
| | 01:00 | 4,86 | 3,29 | 1,57 | | | | 1 | | | | | | | 1,60 | 1,60 |
| | 02:00 | 4,57 | 3,27 | 1,29 | | | | 1 | | | | | | | 1,32 | 1,31 |
| | 03:00 | 4,40 | 3,26 | 1,14 | | | | 1 | | | | | | | 1,15 | 1,14 |
| | 04:00 | 4,38 | 3,27 | 1,12 | | | | 1 | | | | | | | 1,12 | 1,12 |
| | 05:00 | 4,45 | 3,26 | 1,20 | | | | 1 | | | | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 06:00 | 4,52 | 3,28 | 1,24 | | | | 1 | | | | | | | 1,25 | 1,25 |
| | 07:00 | 4,85 | 3,35 | 1,50 | | | | 1 | | | | | | | 1,54 | 1,55 |
| | 08:00 | 5,06 | 3,34 | 1,72 | | | | 1 | | | | | | | 1,74 | 1,73 |
| | 09:00 | 5,49 | 3,58 | 1,90 | | | | 1 | | | | | | | 1,90 | 1,90 |
| | 10:00 | 5,78 | 3,82 | 1,97 | | | | 1 | | | | | | | 1,97 | 1,96 |
| | 11:00 | 5,96 | 3,95 | 2,01 | | | | 1 | | | | | | | 2,01 | 2,00 |
| | 12:00 | 6,10 | 4,09 | 2,02 | | | | 1 | | | | | | | 2,01 | 2,00 |
| | 13:00 | 5,82 | 3,81 | 2,01 | | | | 1 | | | | | | | 2,01 | 2,01 |
| | 14:00 | 4,97 | 3,28 | 1,69 | | | | 1 | | | | | | | 1,69 | 1,68 |
| | 15:00 | 4,51 | 3,26 | 1,26 | | | | 1 | | | | | | | 1,27 | 1,27 |
| | 16:00 | 4,49 | 3,26 | 1,23 | | | | 1 | | | | | | | 1,23 | 1,23 |
| | 17:00 | 4,90 | 3,32 | 1,58 | | | | 1 | | | | | | | 1,59 | 1,60 |
| | 18:00 | 5,80 | 4,04 | 1,76 | | | | 1 | | | | | | | 1,76 | 1,75 |
| | 19:00 | 6,38 | 4,29 | 2,10 | | | | | | 1 | | | | | 2,09 | 2,11 |
| 20:00 | 7,00 | 4,68 | 2,32 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2,32 | 2,35 | |
| 21:00 | 7,42 | 4,90 | 2,52 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2,52 | 2,52 | |
| 22:00 | 6,50 | 4,41 | 2,08 | | | 1 | | | 1 | | | | | 2,09 | 2,07 | |
| 23:00 | 5,57 | 4,15 | 1,42 | | | | | | 1 | | | | | 1,43 | 1,44 | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |