

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Μαΐου 2024	00:00	1,81	1,53	0,28				1	1			0,28	0,38
	01:00	1,73	1,17	0,56				1	1			0,61	0,60
	02:00	1,69	1,12	0,56				1	1			0,57	0,57
	03:00	1,66	1,13	0,53				1	1			0,54	0,54
	04:00	1,62	1,12	0,50				1	1			0,51	0,51
	05:00	1,61	1,13	0,48				1	1			0,49	0,49
	06:00	1,55	1,22	0,33				1	1			0,42	0,43
	07:00	1,79	1,34	0,46				1	1			0,61	0,62
	08:00	2,04	1,45	0,59				1	1			0,71	0,71
	09:00	2,22	1,72	0,51				1	1			0,72	0,70
	10:00	2,41	1,79	0,62			1	1	1			0,73	0,73
	11:00	2,43	1,99	0,43			1	1	1			0,77	0,75
	12:00	2,41	2,00	0,41			1	1	1			0,73	0,73
	13:00	2,39	2,11	0,28			1	1	1			0,72	0,72
	14:00	2,33	1,84	0,49			1	1	1			0,67	0,67
	15:00	2,09	1,68	0,41			1	1	1			0,42	0,41
	16:00	2,02	1,68	0,34			1	1	1			0,34	0,34
	17:00	2,10	1,72	0,38			1	1	1			0,39	0,41
	18:00	2,22	1,70	0,52			1	1	1			0,53	0,54
	19:00	2,27	1,69	0,58			1	1	1			0,58	0,58
	20:00	2,33	1,70	0,63			1	1	1			0,63	0,64
	21:00	2,35	1,68	0,67			1	1	1			0,68	0,67
	22:00	2,14	1,73	0,41			1	1	1			0,48	0,46
	23:00	1,94	1,61	0,34			1		1			0,34	0,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης