

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 24/5/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	24/05/24 0:00	11,82	9,49	2,34		1		1			4,14
	24/05/24 1:00	10,84	7,91	2,93		1		1			3,56
	24/05/24 2:00	10,59	7,16	3,44						1	3,71
	24/05/24 3:00	10,36	6,74	3,62						1	3,63
	24/05/24 4:00	10,17	6,69	3,49						1	3,56
	24/05/24 5:00	10,41	6,85	3,56						1	3,64
	24/05/24 6:00	11,08	7,30	3,78						1	3,88
	24/05/24 7:00	12,52	8,83	3,69						1	4,38
	24/05/24 8:00	13,58	9,51	4,07				1		1	4,29
	24/05/24 9:00	13,89	9,81	4,07				1		1	4,60
	24/05/24 10:00	13,73	10,15	3,59				1		1	4,44
	24/05/24 11:00	13,79	9,91	3,88				1		1	4,50
	24/05/24 12:00	13,88	10,35	3,53				1		1	4,59
	24/05/24 13:00	13,60	10,12	3,48				1		1	4,31
	24/05/24 14:00	13,06	9,62	3,43				1		1	3,77
	24/05/24 15:00	12,42	9,38	3,03				1		1	3,13
	24/05/24 16:00	12,76	9,43	3,33				1		1	3,47
	24/05/24 17:00	13,53	9,44	4,09				1		1	4,24
	24/05/24 18:00	15,09	10,10	4,99				1		1	5,28
	24/05/24 19:00	15,83	10,66	5,17				1		1	5,54
24/05/24 20:00	16,74	11,60	5,14				1		1	5,86	
24/05/24 21:00	16,48	11,56	4,92				1		1	5,77	
24/05/24 22:00	14,77	10,34	4,43				1		1	5,17	
24/05/24 23:00	13,31	9,36	3,95				1		1	4,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.