

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 25/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	25/05/24 0:00	12,15	8,49	3,66						1	4,25
	25/05/24 1:00	11,14	7,78	3,36						1	3,90
	25/05/24 2:00	10,72	7,45	3,27						1	3,75
	25/05/24 3:00	10,60	7,02	3,58						1	3,71
	25/05/24 4:00	10,44	6,91	3,53						1	3,65
	25/05/24 5:00	10,43	6,89	3,54						1	3,65
	25/05/24 6:00	10,90	7,41	3,48						1	3,81
	25/05/24 7:00	12,23	8,78	3,45						1	4,28
	25/05/24 8:00	13,29	9,43	3,87				1		1	4,00
	25/05/24 9:00	13,92	9,78	4,14				1		1	4,63
	25/05/24 10:00	14,13	9,94	4,19				1		1	4,84
	25/05/24 11:00	13,86	9,82	4,04				1		1	4,57
	25/05/24 12:00	14,18	10,14	4,04				1		1	4,89
	25/05/24 13:00	14,23	10,76	3,47				1		1	4,94
	25/05/24 14:00	13,53	9,99	3,54				1		1	4,24
	25/05/24 15:00	12,76	9,53	3,22				1		1	3,47
	25/05/24 16:00	13,02	9,39	3,63				1		1	3,73
	25/05/24 17:00	14,08	9,54	4,54				1		1	4,79
	25/05/24 18:00	15,31	11,22	4,08				1		1	5,36
	25/05/24 19:00	16,09	12,95	3,14				1		1	5,63
25/05/24 20:00	17,03	14,39	2,63			1	1		1	3,61	
25/05/24 21:00	16,55	13,82	2,73			1	1		1	3,14	
25/05/24 22:00	15,13	10,64	4,49				1		1	5,30	
25/05/24 23:00	13,72	9,46	4,26				1		1	4,43	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.