

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 26/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	26/05/24 0:00	12,28	8,63	3,65						1	4,30
	26/05/24 1:00	11,24	7,91	3,33						1	3,93
	26/05/24 2:00	10,74	7,27	3,47						1	3,76
	26/05/24 3:00	10,40	7,13	3,27						1	3,64
	26/05/24 4:00	10,21	7,20	3,01						1	3,57
	26/05/24 5:00	10,18	7,24	2,95						1	3,56
	26/05/24 6:00	10,45	7,65	2,80						1	3,66
	26/05/24 7:00	11,31	8,29	3,03						1	3,96
	26/05/24 8:00	12,49	9,97	2,53				1		1	3,20
	26/05/24 9:00	13,31	10,92	2,38				1		1	4,02
	26/05/24 10:00	13,94	11,89	2,05				1		1	4,65
	26/05/24 11:00	14,54	13,61	0,93				1		1	5,09
	26/05/24 12:00	14,45	12,37	2,09		1				1	4,19
	26/05/24 13:00	14,45	12,87	1,58		1				1	4,18
	26/05/24 14:00	14,85	13,98	0,87		1				1	4,59
	26/05/24 15:00	13,98	13,43	0,54		1				1	3,71
	26/05/24 16:00	13,72	13,63	0,09		1				1	3,45
	26/05/24 17:00	13,69	13,63	0,06		1				1	3,42
	26/05/24 18:00	14,72	14,48	0,24		1				1	4,46
	26/05/24 19:00	15,87	15,40	0,47		1			1	1	2,46
26/05/24 20:00	16,54	16,30	0,24		1			1	1	3,12	
26/05/24 21:00	16,04	15,82	0,22		1			1	1	2,62	
26/05/24 22:00	14,54	13,47	1,07		1			1	1	1,13	
26/05/24 23:00	12,90	11,09	1,81					1	1	3,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.