

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 24/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,44	1,85	0,58	0,01								1		0,85	0,85
	01:00	2,25	1,54	0,69	0,01								1		0,79	0,79
	02:00	2,13	1,40	0,73	0,00								1		0,75	0,74
	03:00	2,01	1,39	0,61	0,01								1		0,71	0,70
	04:00	2,03	1,39	0,62	0,02								1		0,71	0,71
	05:00	2,03	1,37	0,62	0,03								1		0,72	0,71
	06:00	2,14	1,48	0,63	0,03								1		0,74	0,75
	07:00	2,40	1,67	0,68	0,04								1		0,84	0,84
	08:00	2,57	1,64	0,58	0,35								1		0,90	0,90
	09:00	2,72	1,71	0,58	0,43								1		0,95	0,95
	10:00	2,77	1,75	0,61	0,41								1		0,96	0,96
	11:00	2,80	1,73	0,67	0,40								1		0,94	0,93
	12:00	2,85	1,86	0,59	0,40								1		0,96	0,96
	13:00	2,88	1,71	0,76	0,40								1		0,98	0,98
	14:00	2,90	1,63	0,86	0,42								1		0,98	0,98
	15:00	2,74	1,50	0,81	0,43								1		0,95	0,95
	16:00	2,65	1,41	0,83	0,42								1		0,93	0,93
	17:00	2,67	1,33	0,91	0,44								1		0,93	0,93
	18:00	2,88	1,56	0,89	0,42								1		0,98	0,98
	19:00	2,94	1,42	0,91	0,60								1		0,98	0,98
20:00	3,11	1,64	0,86	0,61								1		0,99	0,99	
21:00	3,30	1,94	0,76	0,60								1		0,99	0,99	
22:00	3,04	1,97	0,67	0,40								1		0,99	0,99	
23:00	2,80	1,77	0,63	0,40								1		0,97	0,97	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης