

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 25/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,63	2,09	0,54	0,01									1	0,93	0,92
	01:00	2,29	1,80	0,49	0,00									1	0,80	0,80
	02:00	2,17	1,68	0,49	0,00									1	0,76	0,76
	03:00	2,14	1,67	0,46	0,01									1	0,75	0,75
	04:00	2,08	1,62	0,46	0,00									1	0,73	0,73
	05:00	2,02	1,52	0,50	0,00									1	0,71	0,70
	06:00	2,17	1,63	0,54	0,00									1	0,76	0,76
	07:00	2,34	1,78	0,56	0,00									1	0,82	0,82
	08:00	2,50	1,62	0,52	0,36									1	0,86	0,87
	09:00	2,76	1,81	0,55	0,40									1	0,96	0,96
	10:00	2,89	1,88	0,61	0,40									1	0,98	0,98
	11:00	2,89	1,85	0,64	0,41									1	0,98	0,98
	12:00	2,92	1,82	0,70	0,40									1	0,97	0,95
	13:00	2,96	1,84	0,71	0,40									1	0,96	0,95
	14:00	2,98	1,80	0,78	0,40									1	0,97	0,96
	15:00	2,82	1,56	0,86	0,40									1	0,97	0,97
	16:00	2,79	1,56	0,83	0,40									1	0,97	0,97
	17:00	2,67	1,48	0,78	0,40									1	0,93	0,93
18:00	2,86	1,62	0,84	0,40									1	0,98	0,98	
19:00	3,00	1,61	0,80	0,60									1	0,98	0,98	
20:00	3,21	1,81	0,81	0,60						1			1	0,98	0,98	
21:00	3,31	1,95	0,75	0,61						1			1	0,98	0,98	
22:00	3,13	1,99	0,73	0,41						1			1	0,98	0,98	
23:00	2,90	1,86	0,64	0,40									1	0,98	0,98	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης