

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 26/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,58	1,91	0,65	0,01								1		0,91	0,91
	01:00	2,32	1,69	0,63	0,00								1		0,81	0,82
	02:00	2,24	1,57	0,68	0,00								1		0,79	0,78
	03:00	2,14	1,56	0,58	0,01								1		0,75	0,75
	04:00	2,10	1,62	0,47	0,02								1		0,74	0,74
	05:00	2,10	1,80	0,28	0,01								1		0,73	0,73
	06:00	2,13	1,85	0,29	0,00								1		0,74	0,74
	07:00	2,27	1,96	0,31	0,00								1		0,79	0,79
	08:00	2,59	1,81	0,43	0,35								1		0,90	0,90
	09:00	2,81	1,85	0,55	0,41								1		0,98	0,98
	10:00	2,80	1,80	0,59	0,41								1		0,98	0,97
	11:00	2,86	1,88	0,56	0,41								1		0,98	0,98
	12:00	2,94	1,96	0,57	0,41								1		0,98	0,98
	13:00	3,16	2,21	0,54	0,41							1	1		0,97	0,97
	14:00	3,18	2,51	0,27	0,40							1	1		0,97	0,97
	15:00	2,91	2,42	0,09	0,41							1	1		0,83	0,83
	16:00	2,86	2,42	0,04	0,40							1	1		0,78	0,78
	17:00	2,80	2,36	0,04	0,40							1	1		0,72	0,72
	18:00	2,82	2,32	0,09	0,40							1	1		0,75	0,76
	19:00	2,96	2,13	0,24	0,60						1		1		0,82	0,82
20:00	3,15	2,38	0,17	0,60						1		1		0,91	0,91	
21:00	3,30	2,67	0,02	0,61							1	1		0,95	0,95	
22:00	3,00	2,46	0,13	0,41							1	1		0,89	0,89	
23:00	2,75	2,10	0,24	0,41							1	1		0,69	0,69	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης