

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024	00:00	21,92	16,25	5,67		1			1		1					9,05	9,14
	01:00	20,02	13,95	6,08					1		1					7,82	7,86
	02:00	19,10	14,11	4,99					1		1					8,07	8,30
	03:00	18,69	13,04	5,65					1		1					7,60	7,71
	04:00	18,70	13,40	5,30					1		1					7,48	7,48
	05:00	19,24	13,71	5,53					1		1					7,70	7,69
	06:00	20,45	14,88	5,56					1		1					8,16	8,16
	07:00	23,07	15,92	7,15					1		1					9,18	9,21
	08:00	25,46	17,57	7,89				1	1		1					10,10	10,10
	09:00	26,17	17,92	8,25				1	1		1					10,41	10,45
	10:00	26,22	18,01	8,21				1	1		1					10,49	10,47
	11:00	26,26	17,70	8,56				1	1		1					10,49	10,51
	12:00	26,34	17,62	8,72				1	1		1					10,54	10,54
	13:00	25,94	17,70	8,25				1	1		1					10,29	10,29
	14:00	24,29	16,09	8,20					1		1					9,48	9,45
	15:00	22,49	14,18	8,31					1		1					9,00	8,99
	16:00	21,96	13,58	8,38					1		1					8,77	8,78
	17:00	23,79	15,18	8,61					1		1					9,49	9,49
	18:00	26,81	19,28	7,53				1	1		1					10,64	10,67
19:00	29,70	24,86	4,84				1	1		1					11,85	11,89	
20:00	32,04	28,30	3,74		1		1	1		1					12,80	12,82	
21:00	32,81	27,83	4,99		1		1	1		1					13,17	13,13	
22:00	29,02	22,70	6,33		1		1	1		1					11,36	11,29	
23:00	25,10	20,79	4,31		1		1	1		1					7,92	7,82	

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας ως τις 03:45 και το ΑΠ Καστρί κατά το διάστημα 06:00 - 08:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης