

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δ	ε	00:00	4,90	3,29	1,61					1							1,62	1,62
		01:00	4,48	3,25	1,23					1							1,23	1,23
		02:00	4,33	3,25	1,08					1							1,08	1,07
		03:00	4,25	3,26	0,99					1							1,00	0,99
		04:00	4,21	3,26	0,95					1							0,95	0,95
		05:00	4,37	3,26	1,10					1							1,10	1,10
		06:00	4,75	3,29	1,46					1							1,46	1,46
		07:00	5,24	3,50	1,75					1							1,75	1,76
		08:00	5,63	3,72	1,92					1							1,91	1,93
		09:00	5,78	3,83	1,95					1							2,02	2,02
		10:00	6,00	4,07	1,93					1							2,09	2,10
		11:00	5,95	4,13	1,81					1							2,01	1,94
		12:00	5,84	4,44	1,40		1				1						1,51	1,51
		13:00	5,72	5,01	0,72		1		1								1,47	1,42
		14:00	5,47	5,15	0,32		1		1								1,39	1,38
		15:00	5,07	4,97	0,10		1		1								1,08	1,06
		16:00	5,02	5,00	0,02		1		1								1,07	1,07
		17:00	5,41	5,41	0,00		1		1								1,47	1,47
		18:00	5,89	5,89	0,00		1		1								1,95	1,94
		19:00	6,44	6,35	0,09		1		1								2,17	2,12
20:00	7,14	6,72	0,42		1	1	1								2,00	2,02		
21:00	7,57	7,35	0,22		1	1	1								2,57	2,55		
22:00	6,72	6,39	0,33		1	1	1								1,71	1,69		
23:00	5,66	5,42	0,24		1		1								1,09	1,08		

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί από τις 10:15 και μετά παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης