

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | Παρασκευή 24/5/2024 | | | |
|------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|---------------------|------|---------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 6,95 | 6,95 | 0,00 | | 1 | | | | 5 | 2,65 |
| | 01:00 | 6,61 | 6,61 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 02:00 | 6,26 | 6,26 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 03:00 | 6,31 | 6,31 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 04:00 | 6,23 | 6,15 | 0,09 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 05:00 | 6,12 | 5,78 | 0,34 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 06:00 | 6,15 | 5,56 | 0,59 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 07:00 | 6,29 | 5,89 | 0,41 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 08:00 | 6,71 | 6,18 | 0,53 | | 1 | | | | 3 | 2,65 |
| | 09:00 | 6,95 | 6,57 | 0,37 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 10:00 | 6,89 | 6,51 | 0,38 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 11:00 | 7,09 | 6,71 | 0,38 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 12:00 | 7,15 | 7,08 | 0,07 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 13:00 | 7,13 | 7,13 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 14:00 | 6,96 | 6,96 | 0,00 | | 1 | | | | 5 | 2,65 |
| | 15:00 | 7,15 | 7,13 | 0,02 | | 1 | | | | 5 | 2,65 |
| | 16:00 | 6,96 | 6,95 | 0,01 | | 1 | | | | 5 | 2,65 |
| | 17:00 | 7,11 | 7,11 | 0,00 | | 1 | | | | 5 | 2,65 |
| | 18:00 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | | 1 | | | | 6 | 2,65 |
| | 19:00 | 7,72 | 7,72 | 0,00 | | 1 | | | | 6 | 2,65 |
| | 20:00 | 8,02 | 8,02 | 0,00 | | 1 | | | | 6 | 2,65 |
| | 21:00 | 7,29 | 7,29 | 0,00 | | 1 | | | | 5 | 2,65 |
| | 22:00 | 6,38 | 6,38 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | 23:00 | 5,81 | 5,81 | 0,00 | | 1 | | | | 4 | 2,65 |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης | | | | | | | | | |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης | | | | | | | | | |