

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 27/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/05/24 0:00	11,80	11,19	0,61				1		1	2,51
	27/05/24 1:00	10,87	9,06	1,80				1		1	1,58
	27/05/24 2:00	10,40	8,13	2,27						1	3,64
	27/05/24 3:00	10,11	8,66	1,45						1	3,54
	27/05/24 4:00	10,16	7,86	2,29						1	3,55
	27/05/24 5:00	10,07	6,98	3,09						1	3,53
	27/05/24 6:00	11,00	7,75	3,25						1	3,85
	27/05/24 7:00	12,95	9,66	3,29				1		1	3,66
	27/05/24 8:00	13,98	10,15	3,83				1		1	4,69
	27/05/24 9:00	14,34	10,44	3,90				1		1	5,02
	27/05/24 10:00	13,84	10,29	3,55				1		1	4,55
	27/05/24 11:00	13,66	9,84	3,82				1		1	4,37
	27/05/24 12:00	13,89	9,69	4,20		1		1			4,86
	27/05/24 13:00	13,57	9,70	3,87		1		1			4,75
	27/05/24 14:00	13,37	9,50	3,87		1		1			4,68
	27/05/24 15:00	12,25	8,45	3,79		1		1			4,29
	27/05/24 16:00	12,40	8,92	3,48		1		1			4,34
	27/05/24 17:00	13,56	9,77	3,80		1		1			4,75
	27/05/24 18:00	14,68	10,55	4,12		1	1				5,14
	27/05/24 19:00	15,54	10,32	5,22		1	1				5,44
27/05/24 20:00	16,52	11,02	5,51		1	1				5,78	
27/05/24 21:00	16,31	11,41	4,90		1	1	1			4,91	
27/05/24 22:00	14,54	9,61	4,92			1	1			5,09	
27/05/24 23:00	12,90	8,83	4,07			1	1			4,52	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.