

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6
27/5/24 0:00	92,22	76,69	15,53	0,00		1									0	1	1			1	1	1	31,55	25,88
27/5/24 1:00	85,76	73,23	12,53	0,00		1									0	1	1			1	1	1	28,23	25,61
27/5/24 2:00	82,90	72,71	10,19	0,00		1									0	1	1			1	1	1	24,86	24,77
27/5/24 3:00	82,03	73,08	8,95	0,00		1									0	1	1			1	1	1	24,54	24,52
27/5/24 4:00	81,44	75,38	6,06	0,00		1									0	1	1			1	1	1	24,35	24,36
27/5/24 5:00	85,42	81,38	4,03	0,00		1									0	1	1			1	1	1	25,57	25,60
27/5/24 6:00	92,32	86,97	4,32	1,03		1									0	1	1			1	1	1	26,61	25,68
27/5/24 7:00	108,43	99,13	3,79	5,51		1									0	1	1			1	1	1	27,84	28,02
27/5/24 8:00	121,26	109,32	2,84	9,10		1									0	1	1			1	1	1	36,84	36,98
27/5/24 9:00	130,37	113,67	2,97	13,72		1									0	1	1			1	1	1	41,66	41,65
27/5/24 10:00	132,48	113,55	2,51	16,42		1									0	1	1			1	1	1	41,35	41,15
27/5/24 11:00	131,68	112,04	2,11	17,53		1									0	1	1			1	1	1	39,19	39,28
27/5/24 12:00	133,24	113,78	3,25	16,22		1									0	1	1			1	1	1	39,56	38,46
27/5/24 13:00	136,92	116,47	4,06	16,38		1									0	1	1			1	1	1	31,60	31,51
27/5/24 14:00	134,78	112,59	6,25	15,94		1									0	1	1			1	1	1	30,21	30,01
27/5/24 15:00	129,62	105,21	7,21	17,20		1									0	1	1			1	1	1	29,27	29,38
27/5/24 16:00	129,54	103,36	10,86	15,32		1									0	1	1			1	1	1	32,52	32,48
27/5/24 17:00	131,33	105,91	12,89	12,54		1									0	1	1			1	1	1	37,15	37,19
27/5/24 18:00	134,55	111,51	15,11	7,93		1									0	1	1			1	1	1	44,99	45,07
27/5/24 19:00	134,02	115,18	16,66	2,18		1									0	1	1			1	1	1	46,88	46,87
27/5/24 20:00	135,65	116,41	19,21	0,03		1									0	1	1			1	1	1	46,82	46,91
27/5/24 21:00	129,22	112,13	17,09	0,00		1									0	1	1			1	1	1	40,71	40,48
27/5/24 22:00	115,05	101,36	13,69	0,00		1									0	1	1			1	1	1	33,32	33,25
27/5/24 23:00	102,85	89,54	13,31	0,00		1									0	1	1			1	1	1	30,92	30,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις