

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 27/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,51	2,30	0,20	0,01						1		1		0,74	0,74
	01:00	2,24	2,13	0,11	0,00					1	1		1		0,47	0,48
	02:00	2,16	1,76	0,39	0,00								1		0,72	0,72
	03:00	2,08	1,60	0,48	0,00								1		0,73	0,73
	04:00	2,04	1,55	0,50	0,00								1		0,72	0,72
	05:00	2,05	1,45	0,59	0,00								1		0,71	0,72
	06:00	2,19	1,59	0,60	0,00								1		0,76	0,76
	07:00	2,44	1,93	0,52	0,00								1		0,85	0,85
	08:00	2,55	1,65	0,54	0,36								1		0,89	0,89
	09:00	2,69	1,75	0,55	0,40								1		0,94	0,94
	10:00	2,69	1,63	0,66	0,40								1		0,94	0,94
	11:00	2,74	1,70	0,64	0,40								1		0,95	0,95
	12:00	2,75	1,78	0,57	0,40								1		0,96	0,96
	13:00	2,84	1,97	0,47	0,40								1		0,98	0,98
	14:00	2,78	1,94	0,43	0,40								1		0,97	0,96
	15:00	2,65	1,73	0,51	0,41								1		0,92	0,91
	16:00	2,61	1,51	0,69	0,41								1		0,91	0,91
	17:00	2,60	1,37	0,81	0,42								1		0,91	0,91
18:00	2,78	1,55	0,81	0,42								1		0,86	0,97	
19:00	2,96	1,49	0,85	0,61								1		0,91	0,98	
20:00	3,22	1,81	0,79	0,62								1		0,84	0,99	
21:00	3,40	1,99	0,78	0,63						1		1		0,84	0,99	
22:00	3,10	1,85	0,82	0,43						1		1		0,84	0,98	
23:00	2,76	1,54	0,81	0,42								1		0,84	0,97	

Παρατηρήσεις

1. Το διάστημα μεταξύ 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G8
2. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 18:00-24:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης