

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	22,38	20,53	1,84		1		1	1		1					5,01	5,10
	01:00	20,30	18,63	1,67		1			1		1					7,44	7,52
	02:00	19,30	17,24	2,06		1			1		1					6,53	6,52
	03:00	18,97	16,42	2,56		1			1		1					6,81	6,81
	04:00	18,92	16,02	2,90		1			1		1					6,63	6,65
	05:00	19,42	16,19	3,23		1			1		1					7,28	7,27
	06:00	20,76	15,83	4,93		1			1		1					8,15	8,20
	07:00	23,46	16,85	6,61		1			1		1					9,32	9,37
	08:00	25,19	18,38	6,82		1			1		1					10,06	10,10
	09:00	26,19	20,01	6,17	1	1			1		1					10,48	10,48
	10:00	26,23	21,93	4,30	1	1			1		1					10,47	10,49
	11:00	26,75	24,04	2,71		1		1	1		1					9,39	9,39
	12:00	27,15	25,40	1,76		1		1	1		1					9,54	9,56
	13:00	25,93	24,63	1,30		1		1	1		1					8,80	8,77
	14:00	23,78	22,75	1,03				1	1		1					7,84	7,77
	15:00	22,28	21,28	1,00				1	1		1					6,33	6,33
	16:00	22,07	21,41	0,67				1	1		1					6,10	6,11
	17:00	24,17	23,65	0,52				1	1		1					8,05	8,10
	18:00	27,65	27,08	0,57		1		1	1		1					9,63	9,69
19:00	30,17	29,88	0,29		1		1	1		1			1		11,42	11,48	
20:00	32,54	32,08	0,46		1		1	1		1			4		12,56	12,55	
21:00	33,03	32,52	0,51		1		1	1		1			4		13,04	13,00	
22:00	29,11	28,14	0,97		1		1	1		1			1		10,73	10,67	
23:00	25,29	24,52	0,77		1		1	1		1					7,14	7,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης