

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 28 Μαΐου 2024	00:00	4,94	4,61	0,33				1							0,94	0,93	
	01:00	4,53	4,14	0,39				1							1,48	1,52	
	02:00	4,36	3,91	0,45				1							1,39	1,37	
	03:00	4,27	3,38	0,89				1							1,28	1,26	
	04:00	4,25	3,39	0,86				1							1,16	1,14	
	05:00	4,44	3,79	0,65				1							1,47	1,48	
	06:00	4,78	4,02	0,76				1							1,74	1,73	
	07:00	5,35	4,87	0,48				1							1,87	1,83	
	08:00	5,67	5,37	0,29		1		1							1,61	1,62	
	09:00	5,86	5,74	0,12		1		1							1,87	1,88	
	10:00	5,93	5,88	0,05		1		1							2,00	1,98	
	11:00	5,73	5,60	0,13		1		1							1,78	1,75	
	12:00	6,02	5,90	0,12		1		1							2,00	2,03	
	13:00	5,87	5,82	0,04		1		1							1,93	1,90	
	14:00	5,52	5,50	0,02		1		1							1,61	1,58	
	15:00	5,07	5,05	0,02		1		1							1,15	1,13	
	16:00	4,84	4,84	0,00		1		1							0,91	0,91	
	17:00	5,29	5,29	0,00		1		1							1,35	1,34	
	18:00	6,11	6,11	0,00		1		1							2,03	2,01	
	19:00	6,73	6,73	0,00	1	1		1							1,99	1,98	
	20:00	7,28	7,28	0,00	1	1		1							2,24	2,26	
	21:00	7,81	7,81	0,00	1	1		1							2,79	2,79	
	22:00	6,78	6,78	0,00	1	1		1							1,83	1,79	
	23:00	5,82	5,82	0,00		1		1							1,25	1,31	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης