

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 28/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη	00:00	2,45	1,58	0,83	0,04										1	0,83	0,91
	01:00	2,22	1,44	0,77	0,02										1	0,78	0,80
	02:00	2,10	1,36	0,73	0,01										1	0,73	0,73
	03:00	2,04	1,30	0,71	0,03										1	0,71	0,71
	04:00	1,97	1,26	0,69	0,03										1	0,69	0,69
	05:00	2,00	1,28	0,70	0,02										1	0,70	0,70
	06:00	2,09	1,37	0,73	0,00										1	0,73	0,73
	07:00	2,30	1,54	0,76	0,01										1	0,80	0,81
	08:00	2,52	1,68	0,80	0,03										1	0,87	0,88
	09:00	2,61	1,76	0,83	0,02										1	0,91	0,91
	10:00	2,65	1,80	0,84	0,01										1	0,92	0,92
	11:00	2,70	2,02	0,67	0,01							1			1	0,95	0,95
	12:00	2,78	2,14	0,63	0,00							1			1	0,97	0,97
	13:00	2,81	1,80	0,67	0,34										1	0,93	0,94
	14:00	2,73	1,53	0,80	0,40										1	0,96	0,96
	15:00	2,66	1,43	0,83	0,40										1	0,93	0,93
	16:00	2,61	1,39	0,82	0,40										1	0,91	0,92
	17:00	2,60	1,54	0,66	0,40										1	0,91	0,91
	18:00	2,79	1,71	0,68	0,40										1	0,97	0,97
19:00	2,92	1,58	0,74	0,60										1	0,98	0,98	
20:00	3,20	1,98	0,62	0,60										1	0,99	0,99	
21:00	3,40	2,28	0,52	0,60						1				1	0,99	0,99	
22:00	3,12	2,03	0,69	0,40						1				1	0,98	0,98	
23:00	2,79	1,59	0,80	0,40										1	0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα από 00:00-02:00 επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης