| Παρασκευή, 31 Μάιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,668 | 0,608 | 0,581 | 0,557 | 0,548 | 0,554 | 0,558 | 0,590 | 0,610 | 0,553 | 0,548 | 0,545 | 0,558 | 0,543 | 0,534 | 0,549 | 0,575 | 0,702 | 0,770 | 0,841 | 0,879 | 0,875 | 0,799 | 0,736 | 15,28 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 1 Ιούνιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,628 | 0,583 | 0,564 | 0,567 | 0,540 | 0,529 | 0,540 | 0,540 | 0,565 | 0,536 | 0,556 | 0,530 | 0,523 | 0,527 | 0,527 | 0,517 | 0,569 | 0,636 | 0,750 | 0,827 | 0,842 | 0,863 | 0,787 | 0,733 | 14,78 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 2 Ιούνιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,677 | 0,645 | 0,619 | 0,605 | 0,591 | 0,554 | 0,512 | 0,542 | 0,654 | 0,634 | 0,631 | 0,712 | 0,725 | 0,680 | 0,723 | 0,688 | 0,668 | 0,750 | 0,828 | 0,875 | 0,883 | 0,888 | 0,802 | 0,751 | 16,64 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,671 | 0,627 | 0,590 | 0,580 | 0,590 | 0,588 | 0,576 | 0,590 | 0,561 | 0,519 | 0,516 | 0,507 | 0,562 | 0,576 | 0,531 | 0,563 | 0,631 | 0,743 | 0,817 | 0,933 | 0,970 | 0,997 | 0,901 | 0,818 | 15,96 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,734 | 0,668 | 0,649 | 0,636 | 0,612 | 0,596 | 0,592 | 0,616 | 0,578 | 0,524 | 0,521 | 0,551 | 0,586 | 0,604 | 0,576 | 0,603 | 0,631 | 0,740 | 0,829 | 0,871 | 0,899 | 0,920 | 0,840 | 0,763 | 16,14 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 5 Ιούνιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,699 | 0,667 | 0,659 | 0,638 | 0,616 | 0,580 | 0,577 | 0,583 | 0,668 | 0,645 | 0,573 | 0,547 | 0,573 | 0,564 | 0,596 | 0,586 | 0,607 | 0,706 | 0,780 | 0,881 | 0,949 | 0,911 | 0,829 | 0,752 | 16,19 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,702 | 0,654 | 0,633 | 0,618 | 0,606 | 0,588 | 0,582 | 0,596 | 0,602 | 0,562 | 0,537 | 0,535 | 0,574 | 0,581 | 0,568 | 0,584 | 0,623 | 0,730 | 0,808 | 0,895 | 0,939 | 0,943 | 0,857 | 0,778 | 16,09 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G5-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G8-MITSUBISHI S16-RPTA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |