

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250				
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66			
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	44,46	36,41	7,90	0,15		1	1	1	1	1														1	9,67	9,81	
	01:00	41,65	33,86	7,73	0,06		1		1	1	1														1	10,20	10,15	
	02:00	40,02	34,01	5,95	0,06		1		1	1	1														1	8,49	8,52	
	03:00	39,23	34,89	4,20	0,14		1		1	1	1															1	7,71	7,67
	04:00	38,99	34,42	4,43	0,15		1		1	1	1															1	7,39	7,44
	05:00	40,72	35,75	4,92	0,05		1		1	1	1															1	9,07	9,14
	06:00	43,40	38,96	4,36	0,08		1		1	1	1															1	11,59	11,78
	07:00	49,85	46,83	3,01	0,01		1		1	1	1															1	15,15	15,18
	08:00	54,90	52,50	2,29	0,10		1		1	1	1				1											1	15,20	15,20
	09:00	56,55	55,05	1,38	0,13		1	1	1	1	1				1											1	15,18	15,16
	10:00	58,76	57,89	0,75	0,12		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	11:00	57,79	56,99	0,64	0,16		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	12:00	56,62	55,58	0,82	0,22		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	13:00	56,78	55,65	0,91	0,21		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	14:00	55,08	53,73	1,11	0,24		1	1	1	1	1				1							1				1	15,07	15,02
	15:00	51,59	50,25	1,10	0,24		1	1	1	1	1				1							1				1	12,04	12,00
	16:00	51,88	50,75	0,90	0,23		1	1	1	1	1				1											1	14,37	14,43
	17:00	55,32	54,61	0,63	0,08		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	18:00	60,71	59,93	0,77	0,01		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	19:00	63,81	62,98	0,83	0,01		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	20:00	65,99	65,05	0,94	0,01		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	21:00	63,32	62,45	0,86	0,01		1	1	1	1	1				1											1	15,20	15,20
	22:00	55,99	54,99	0,99	0,01		1	1	1	1	1				1											1	14,90	14,83
	23:00	49,88	48,53	1,35	0,01		1	1	1	1	1															1	10,19	9,98

Η ένταξη της G3 στην Κάλυμνο οφείλεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης