

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	22,34	21,93	0,41		1		1	1		1					4,62	4,55
	01:00	20,35	20,08	0,27		1			1		1					4,13	4,48
	02:00	19,38	18,55	0,83		1			1		1					6,60	6,60
	03:00	18,92	17,84	1,08		1			1		1					6,15	6,15
	04:00	18,83	17,99	0,85		1			1		1					6,02	6,06
	05:00	19,37	19,05	0,32		1			1		1					6,59	6,57
	06:00	20,72	20,67	0,05				1			1			4		6,79	6,92
	07:00	23,75	23,75	0,00				1			1			7		9,45	9,47
	08:00	25,07	25,07	0,00				1			1			9		9,97	9,96
	09:00	26,37	26,37	0,00				1			1			9		10,52	10,53
	10:00	26,41	26,39	0,02				1			1			9		10,56	10,56
	11:00	27,02	26,96	0,07		1		1			1			8		10,02	9,91
	12:00	27,44	27,35	0,09		1		1	1		1					9,01	9,01
	13:00	27,14	26,93	0,21		1		1	1		1					7,77	8,82
	14:00	25,09	24,78	0,31		1		1	1		1					5,93	6,85
	15:00	23,64	23,31	0,34				1	1		1					7,10	7,09
	16:00	23,40	23,09	0,31				1	1		1					7,37	7,43
	17:00	24,89	24,67	0,22				1	1		1					8,66	8,73
	18:00	27,70	27,66	0,04		1		1	1		1					9,58	9,61
	19:00	30,56	30,52	0,04		1		1	1		1			2		11,46	11,47
20:00	32,74	32,74	0,00		1		1	1		1			3		12,62	12,65	
21:00	33,72	33,53	0,19		1		1	1		1			4		13,36	13,33	
22:00	29,43	29,28	0,15		1		1	1		1			3		10,39	10,30	
23:00	25,55	25,54	0,01		1		1	1		1					2,42	7,63	

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας τα διαστήματα 13:45 - 14:15 και από τις 23:32 έως το τέλος της ημέρας ενώ το ΑΠ Σίγρι το διάστημα 13:45 - 14:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης