

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024	00:00	5,01	4,99	0,02		1		1							1,13	1,15
	01:00	4,62	4,60	0,02				1							1,70	1,72
	02:00	4,44	4,44	0,00				1							1,61	1,59
	03:00	4,36	4,36	0,00				1							1,52	1,51
	04:00	4,39	4,38	0,01				1							1,55	1,53
	05:00	4,54	4,54	0,00				1							1,69	1,68
	06:00	4,93	4,93	0,00		1		1							1,87	1,86
	07:00	5,61	5,61	0,00		1		1							1,74	1,72
	08:00	6,05	6,05	0,00		1		1							1,71	2,08
	09:00	6,14	6,14	0,00		1		1							1,13	2,18
	10:00	6,14	6,14	0,00		1		1							1,13	2,20
	11:00	6,02	6,01	0,00		1		1							1,13	2,05
	12:00	6,22	6,17	0,05		1		1							1,33	2,04
	13:00	5,94	5,84	0,10		1		1							1,95	1,94
	14:00	5,43	5,26	0,17		1		1							1,45	1,44
	15:00	4,98	4,75	0,23		1		1							0,96	0,92
	16:00	4,92	4,71	0,21		1		1							0,89	0,89
	17:00	5,27	5,16	0,10		1		1							1,32	1,32
	18:00	6,09	6,08	0,00		1		1							2,18	2,20
	19:00	6,79	6,78	0,00	1	1		1							2,16	2,12
	20:00	7,40	7,40	0,00	1	1		1							2,32	2,47
	21:00	7,80	7,80	0,00	1	1		1							2,40	2,83
	22:00	6,81	6,81	0,00	1	1		1							1,99	1,97
	23:00	5,76	5,76	0,00		1		1							1,44	1,57

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 από τις 15:00. Στο διάστημα 08:30 -12:30 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης