Πέμπτη, 23 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,643	0,594	0,570	0,539	0,521	0,536	0,542	0,569	0,630	0,548	0,570	0,533	0,557	0,568	0,544	0,567	0,586	0,697	0,757	0,837	0,884	0,881	0,830	0,750	15,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,666	0,598	0,570	0,552	0,554	0,550	0,553	0,588	0,566	0,537	0,505	0,537	0,536	0,497	0,504	0,510	0,542	0,681	0,752	0,812	0,839	0,834	0,736	0,694	14,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1										1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,616	0,571	0,553	0,556	0,530	0,519	0,530	0,530	0,554	0,525	0,546	0,519	0,513	0,517	0,517	0,507	0,558	0,624	0,736	0,811	0,825	0,846	0,771	0,719	14,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,663	0,632	0,607	0,593	0,579	0,543	0,502	0,531	0,641	0,622	0,619	0,698	0,710	0,667	0,709	0,674	0,655	0,735	0,812	0,858	0,866	0,870	0,786	0,736	16,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,658	0,614	0,578	0,569	0,578	0,577	0,565	0,578	0,550	0,509	0,506	0,497	0,551	0,565	0,520	0,552	0,619	0,729	0,801	0,915	0,951	0,978	0,884	0,802	15,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,720	0,655	0,637	0,624	0,600	0,584	0,581	0,604	0,567	0,514	0,511	0,540	0,575	0,592	0,565	0,591	0,618	0,725	0,812	0,854	0,882	0,902	0,823	0,748	15,82
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1																		1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 29 Μάιος 2024		Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Ζήτηση (MWh)		0,686	0,654	0,646	0,626	0,604	0,569	0,566	0,571	0,655	0,632	0,562	0,536	0,561	0,553	0,584	0,575	0,596	0,692	0,765	0,864	0,930	0,893	0,813	0,737	15,87
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G5-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη
G7-MITSUBISHI S16-RPTA	1	1	1	1	1	1															1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8-MITSUBISHI S16-RPTA	1																									Διαθέσιμη