

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 29/5/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,53	1,66	0,85	0,01									1	0,89	0,89
	01:00	2,24	1,46	0,78	0,00									1	0,78	0,78
	02:00	2,12	1,45	0,67	0,00									1	0,74	0,74
	03:00	2,04	1,44	0,60	0,00									1	0,71	0,71
	04:00	2,03	1,53	0,50	0,00									1	0,71	0,71
	05:00	2,01	1,56	0,45	0,00									1	0,70	0,70
	06:00	2,10	1,78	0,31	0,01									1	0,73	0,73
	07:00	2,38	2,23	0,15	0,01							1		1	0,76	0,76
	08:00	2,55	2,51	0,03	0,00							1		1	0,81	0,80
	09:00	2,70	2,70	0,00	0,00							1		1	0,88	0,92
	10:00	2,72	2,72	0,00	0,00							1		1	0,92	0,93
	11:00	2,75	2,75	0,00	0,00							1		1	0,92	0,96
	12:00	2,81	2,81	0,00	0,00							1		1	0,92	0,98
	13:00	2,89	2,53	0,00	0,35							1		1	0,88	0,81
	14:00	2,81	2,41	0,00	0,40							1		1	0,75	0,75
	15:00	2,62	2,21	0,00	0,41							1		1	0,59	0,59
	16:00	2,57	2,16	0,00	0,41						1			1	0,64	0,64
	17:00	2,58	2,17	0,00	0,41						1			1	0,65	0,68
18:00	2,81	2,38	0,02	0,41						1			1	0,74	0,88	
19:00	2,87	2,20	0,07	0,60						1			1	0,75	0,79	
20:00	3,17	2,38	0,18	0,60						1			1	0,92	0,93	
21:00	3,35	2,60	0,14	0,60							1		1	0,96	0,96	
22:00	2,99	2,21	0,37	0,41							1		1	0,89	0,89	
23:00	2,76	2,03	0,32	0,41									1	0,89	0,89	

Παρατηρήσεις

1. Το διάστημα από 17:00-20:00 το Α/Π Κεφαλές παρουσίασε τηλεπικοινωνιακή αστάθεια
2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας με το ΗΣ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης