

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Ρ Ο Λ Ο Γ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | |
| | | | | | | | | | | | | Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 |
| 01:00 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 02:00 | 1,68 | 1,68 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 03:00 | 1,64 | 1,64 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 04:00 | 1,63 | 1,62 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 05:00 | 1,63 | 1,63 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 06:00 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 07:00 | 1,74 | 1,73 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 08:00 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 09:00 | 2,08 | 2,07 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 10:00 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11:00 | 2,27 | 2,27 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12:00 | 2,27 | 2,27 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13:00 | 2,24 | 2,24 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 14:00 | 2,17 | 2,16 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 15:00 | 2,09 | 2,07 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16:00 | 2,07 | 2,04 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 17:00 | 2,11 | 2,09 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 18:00 | 2,23 | 2,21 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 19:00 | 2,29 | 2,27 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 20:00 | 2,35 | 2,33 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21:00 | 2,34 | 2,31 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 22:00 | 2,15 | 2,13 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| 23:00 | 1,91 | 1,89 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης