

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250			
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Αριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66		
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	46,33	44,86	1,47	0,01		1	1	1	1	1															6,49	6,35
	01:00	43,54	42,61	0,93	0,01		1	1	1	1	1															10,98	11,51
	02:00	41,51	40,95	0,55	0,01		1	1	1	1	1															9,83	9,81
	03:00	40,16	39,89	0,27	0,01		1	1	1	1	1															8,55	8,53
	04:00	39,80	39,58	0,21	0,01		1	1	1	1	1															8,08	8,12
	05:00	41,19	40,93	0,25	0,01		1	1	1	1	1															9,40	9,49
	06:00	43,94	43,73	0,21	0,01		1	1	1	1	1															12,14	12,21
	07:00	50,46	50,46	0,00	0,01		1	1	1	1	1															15,19	15,11
	08:00	55,65	55,63	0,02	0,01		1	1	1	1	1			1												15,20	15,20
	09:00	57,57	57,42	0,14	0,01		1	1			1			1		1						1	1	1		15,20	15,20
	10:00	57,70	57,25	0,45	0,01		1	1			1			1								1	1	1		15,14	15,12
	11:00	57,58	56,74	0,83	0,01		1	1	1	1	1					1						1	1	1		14,62	14,57
	12:00	57,91	56,12	1,39	0,40		1	1	1	1	1	1				1						1	1	1		14,98	15,00
	13:00	58,25	55,67	2,18	0,41		1	1	1	1	1	1										1	1	1		14,25	14,24
	14:00	56,61	53,59	2,62	0,41		1	1	1	1	1	1														11,59	11,39
	15:00	53,15	50,23	2,51	0,41		1	1	1	1	1	1														8,06	7,97
	16:00	53,62	51,61	1,80	0,21		1	1	1	1	1	1				1										8,20	8,34
	17:00	56,86	55,62	1,23	0,01		1	1	1	1	1	1														11,33	11,56
	18:00	62,93	61,87	1,05	0,01		1	1	1	1	1	1														15,15	15,14
	19:00	64,97	64,21	0,76	0,01		1	1	1	1	1	1														15,20	15,20
20:00	66,69	65,77	0,92	0,00		1	1	1	1	1	1														15,20	15,20	
21:00	64,49	63,75	0,74	0,00		1	1	1	1	1	1														15,00	14,95	
22:00	57,11	56,61	0,50	0,00		1	1	1	1	1	1														11,49	11,60	
23:00	50,53	49,95	0,57	0,00		1	1	1		1	1														9,50	9,87	

Η G3 Καλύμνου εντάχθηκε δοκιμαστικά.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης