

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	23,06	22,83	0,22		1		1	1		1					5,37	5,34
	01:00	21,22	21,01	0,21		1		1	1		1					4,86	3,91
	02:00	19,86	19,86	0,01		1			1		1					4,87	4,93
	03:00	19,32	19,32	0,00		1			1		1					6,64	6,63
	04:00	19,18	19,18	0,00		1			1		1					6,34	6,36
	05:00	19,72	19,72	0,00		1			1		1					6,73	6,91
	06:00	20,70	20,67	0,03				1	1		1					5,75	5,69
	07:00	23,61	23,61	0,00				1	1		1					7,66	7,66
	08:00	25,79	25,72	0,08				1	1		1					8,92	8,86
	09:00	27,28	27,07	0,21		1		1	1		1					8,85	8,84
	10:00	27,44	26,39	1,05		1		1	1		1					8,93	8,90
	11:00	27,66	25,67	1,98		1		1	1		1					9,38	9,30
	12:00	27,97	25,55	2,43		1		1	1		1					9,74	9,65
	13:00	27,60	25,54	2,05		1		1	1		1					9,60	9,58
	14:00	25,68	23,40	2,28		1		1	1		1					7,51	7,52
	15:00	23,27	21,31	1,96				1	1		1					7,48	7,36
	16:00	23,00	20,78	2,23				1	1		1					7,09	7,16
	17:00	24,83	23,18	1,65				1	1		1					8,81	8,80
	18:00	28,36	26,99	1,36			1	1	1		1					9,71	9,53
	19:00	31,02	29,77	1,25			1	1	1		1					9,58	9,67
20:00	33,03	31,65	1,37			1	1	1		1					11,57	11,69	
21:00	33,62	31,93	1,69			1	1	1		1					12,43	12,36	
22:00	30,01	28,68	1,33			1	1	1		1					9,16	9,03	
23:00	25,88	24,52	1,36				1	1		1					8,51	8,54	

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης