

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024	00:00	5,14	5,13	0,01		1		1							1,35	1,37
	01:00	4,81	4,81	0,00				1							1,84	1,87
	02:00	4,56	4,56	0,00				1							1,69	1,66
	03:00	4,41	4,41	0,00				1							1,56	1,55
	04:00	4,33	4,33	0,00				1							1,60	1,59
	05:00	4,53	4,52	0,01				1							1,68	1,67
	06:00	4,85	4,81	0,04				1							1,11	1,04
	07:00	5,51	5,50	0,01		1		1							1,67	1,67
	08:00	5,90	5,88	0,02		1		1							1,99	1,97
	09:00	6,13	6,10	0,04		1		1							1,59	1,50
	10:00	6,19	6,12	0,07	1	1		1							1,24	1,21
	11:00	6,21	6,08	0,13	1	1		1							1,19	1,19
	12:00	6,28	6,14	0,13	1	1		1							1,24	1,24
	13:00	6,26	6,05	0,21	1	1		1							1,19	1,18
	14:00	5,86	5,64	0,22		1		1							1,39	1,50
	15:00	5,31	5,15	0,16		1		1							1,42	1,34
	16:00	4,97	4,79	0,18		1		1							0,97	0,97
	17:00	5,45	5,33	0,12		1		1							1,48	1,50
	18:00	6,42	6,33	0,09		1		1							2,10	2,12
	19:00	6,80	6,72	0,08	1	1		1							2,03	1,98
20:00	7,37	7,17	0,20	1	1		1							2,17	2,24	
21:00	7,87	7,61	0,26	1	1		1							2,39	2,68	
22:00	7,02	6,95	0,07	1	1		1							2,10	2,06	
23:00	5,93	5,89	0,03		1		1							1,40	1,43	

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης