

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 30/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	30/05/24 0:00	11,88	11,88	0,00		1		1		1	0,00
	30/05/24 1:00	11,18	11,18	0,00				1		1	1,89
	30/05/24 2:00	10,69	10,69	0,00				1		1	1,40
	30/05/24 3:00	10,28	10,28	0,00				1		1	0,99
	30/05/24 4:00	10,15	10,15	0,00				1		1	0,86
	30/05/24 5:00	10,29	10,29	0,00				1		1	1,00
	30/05/24 6:00	11,16	11,16	0,00				1		1	1,87
	30/05/24 7:00	12,91	12,91	0,00				1		1	3,62
	30/05/24 8:00	14,08	14,05	0,04				1		1	4,79
	30/05/24 9:00	14,46	14,18	0,28				1		1	5,06
	30/05/24 10:00	14,09	13,56	0,53				1		1	4,80
	30/05/24 11:00	13,86	12,98	0,88				1		1	4,57
	30/05/24 12:00	14,33	13,49	0,83				1		1	5,01
	30/05/24 13:00	14,30	13,14	1,16				1		1	5,00
	30/05/24 14:00	13,35	11,89	1,47				1		1	4,06
	30/05/24 15:00	12,51	10,30	2,20				1		1	3,22
	30/05/24 16:00	12,44	10,65	1,79				1		1	3,15
	30/05/24 17:00	13,46	12,16	1,30				1		1	4,17
	30/05/24 18:00	15,15	14,01	1,15		1		1		1	1,74
	30/05/24 19:00	16,19	15,43	0,77		1		1		1	2,78
30/05/24 20:00	17,36	16,84	0,52		1		1		1	3,94	
30/05/24 21:00	17,23	16,82	0,41		1		1		1	3,82	
30/05/24 22:00	15,30	14,85	0,46		1		1		1	1,89	
30/05/24 23:00	13,06	13,06	0,00		1		1		1	0,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.