

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 30/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,50	2,33	0,14	0,02					1			1		0,84	0,84
	01:00	2,26	2,24	0,01	0,01					1			1		0,63	0,63
	02:00	2,17	2,16	0,01	0,00					1			1		0,52	0,51
	03:00	2,08	2,08	0,00	0,01					1			1		0,38	0,38
	04:00	2,04	2,04	0,00	0,00					1			1		0,41	0,41
	05:00	2,05	2,05	0,00	0,00					1			1		0,41	0,41
	06:00	2,11	2,11	0,00	0,00					1			1		0,47	0,47
	07:00	2,34	2,33	0,00	0,00					1			1		0,69	0,70
	08:00	2,58	2,57	0,01	0,01					1			1		0,82	0,82
	09:00	2,61	2,58	0,03	0,00						1		1		0,86	0,86
	10:00	2,63	2,56	0,07	0,00						1		1		0,87	0,88
	11:00	2,70	2,63	0,07	0,00						1		1		0,93	0,93
	12:00	2,75	2,67	0,08	0,00						1		1		0,96	0,96
	13:00	2,87	2,76	0,10	0,01						1		1		0,98	0,98
	14:00	2,84	2,67	0,18	0,00						1		1		0,98	0,97
	15:00	2,66	2,46	0,20	0,00						1		1		0,89	0,89
	16:00	2,55	2,46	0,09	0,00						1		1		0,80	0,80
	17:00	2,66	2,62	0,04	0,00						1		1		0,89	0,89
	18:00	2,83	2,75	0,08	0,00								1	1	0,97	0,97
	19:00	2,89	2,73	0,16	0,00								1	1	0,98	0,98
20:00	3,17	3,05	0,11	0,01						1		1	1	0,98	0,99	
21:00	3,37	3,20	0,17	0,00						1		1	1	0,99	0,99	
22:00	3,08	2,97	0,10	0,01						1		1	1	0,92	0,92	
23:00	2,78	2,68	0,10	0,00						1		1	1	0,70	0,72	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης