

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Σάββατο 1/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Σάββατο	01/06/24 0:00	35,80	1		1	1	1		1		12
	01/06/24 1:00	33,54	1		1	1	1		1		10
	01/06/24 2:00	32,05	1		1	1	1		1		8
	01/06/24 3:00	30,79	1		1	1	1		1		7
	01/06/24 4:00	29,88	1		1	1	1		1		6
	01/06/24 5:00	29,68	1		1	1	1		1		6
	01/06/24 6:00	23,67	1		1		1		1		10
	01/06/24 7:00	37,35	1		1		1		1		17
	01/06/24 8:00	39,94	1		1		1		1	1	19
	01/06/24 9:00	43,00	1		1		1		1		21
	01/06/24 10:00	44,46	1		1		1		1		23
	01/06/24 11:00	45,07	1		1		1	1	1		22
	01/06/24 12:00	45,82	1		1		1	1	1		21
	01/06/24 13:00	45,35	1		1		1	1	1		20
	01/06/24 14:00	45,63	1		1		1	1	1		20
	01/06/24 15:00	44,21	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 16:00	44,05	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 17:00	44,05	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 18:00	44,61	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 19:00	44,40	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 20:00	45,09	1		1		1	1	1		19
	01/06/24 21:00	45,58	1		1		1	1	1		19
	01/06/24 22:00	43,70	1		1		1	1	1		18
	01/06/24 23:00	39,68	1		1		1	1	1		16

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:00 λόγω βλάβης της μονάδας G4. Ο Α/Σ 29 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.