

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Κυριακή 2/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Κυριακή	02/06/24 0:00	36,17	1		1		1	1	1		11
	02/06/24 1:00	33,24	1		1		1	1	1		8
	02/06/24 2:00	31,95	1		1		1	1	1		7
	02/06/24 3:00	30,40	1		1		1	1	1		5
	02/06/24 4:00	30,15	1		1		1	1	1		5
	02/06/24 5:00	30,36	1		1		1	1	1		5
	02/06/24 6:00	31,74	1		1		1	1	1		6
	02/06/24 7:00	35,51	1		1		1	1	1		9
	02/06/24 8:00	39,66	1		1		1	1	1		15
	02/06/24 9:00	42,22	1		1		1	1	1		16
	02/06/24 10:00	43,51	1		1		1	1	1		18
	02/06/24 11:00	44,00	1		1		1	1	1		18
	02/06/24 12:00	45,58	1		1		1	1	1		19
	02/06/24 13:00	45,44	1		1		1	1	1		19
	02/06/24 14:00	44,28	1		1		1	1	1		19
	02/06/24 15:00	43,57	1		1		1	1	1		18
	02/06/24 16:00	43,36	1		1		1	1	1		17
	02/06/24 17:00	43,93	1		1		1	1	1		17
	02/06/24 18:00	44,18	1		1		1	1	1		17
	02/06/24 19:00	44,86	1		1		1	1	1		18
02/06/24 20:00	45,06	1		1		1	1	1		19	
02/06/24 21:00	45,11	1		1		1	1	1		19	
02/06/24 22:00	44,05	1		1		1	1	1		18	
02/06/24 23:00	40,90	1		1		1	1	1		15	
<u>Παρατηρήσεις:</u>											
Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 06:00 λόγω βλάβης της μονάδας G4. Ο Α/Σ 29 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία.											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: #cccccc; width: 100px; height: 15px;"></div> Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="background-color: #333333; width: 100px; height: 15px;"></div> Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης. </div>											