

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																				
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300				
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)			
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	45,59	45,07	0,52	0,00		1	1		1	1							1		1	9,67	9,86
	01:00	42,53	41,96	0,57	0,00		1	1		1	1									1	8,15	8,06
	02:00	40,77	40,33	0,44	0,00		1	1		1	1									1	8,25	8,28
	03:00	39,98	39,77	0,21	0,00		1	1		1	1									1	8,43	8,42
	04:00	39,60	39,42	0,17	0,01		1	1		1	1									1	8,03	8,06
	05:00	40,78	40,43	0,35	0,01		1	1		1	1									1	9,10	9,19
	06:00	44,31	43,77	0,53	0,01		1	1		1	1									1	10,14	9,93
	07:00	50,38	49,88	0,50	0,01	1	1	1			1		1					1		1	14,23	14,50
	08:00	53,55	53,01	0,53	0,01	1	1	1			1		1					1		1	15,20	15,20
	09:00	57,66	56,50	1,15	0,01	1	1	1			1		1					1	1	1	15,20	15,20
	10:00	57,51	55,25	2,25	0,01	1	1	1			1		1					1	1	1	15,20	15,20
	11:00	57,41	54,99	2,41	0,01	1	1	1			1		1					1	1	1	15,20	15,20
	12:00	57,53	54,04	3,09	0,40	1	1	1	1		1		1					1		1	15,20	15,20
	13:00	58,43	55,39	2,64	0,40	1	1	1	1		1		1							1	14,12	13,97
	14:00	56,80	54,34	2,08	0,38	1	1	1	1	1	1		1					1		1	11,69	11,57
	15:00	52,13	50,36	1,51	0,26	1	1	1	1	1	1		1					1		1	6,92	6,78
	16:00	54,45	52,64	1,80	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1		1	9,00	9,10
	17:00	57,68	56,08	1,59	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1		1	11,95	12,18
	18:00	64,32	63,63	0,69	0,01	1	1	1	1	1	1		1					1		1	15,20	15,20
	19:00	66,79	65,51	1,28	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	15,20	15,20
	20:00	68,11	67,13	0,97	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	15,20	15,20
	21:00	65,84	65,19	0,64	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1	1	1	15,19	15,17
	22:00	58,57	57,97	0,60	0,00	1	1	1	1	1	1		1					1		1	12,81	12,72
23:00	52,19	52,00	0,18	0,00	1	1		1	1	1		1					1		1	11,37	11,50	

Η G3 της Καλύμνου βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το διάστημα 15:15-15:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης