

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | | | |
| Η Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 | 00:00 | 22,85 | 18,82 | 4,03 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 7,03 | 7,17 |
| | 01:00 | 20,95 | 17,01 | 3,94 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 8,36 | 8,38 |
| | 02:00 | 19,84 | 16,31 | 3,53 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,97 | 7,95 |
| | 03:00 | 19,63 | 15,60 | 4,02 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,87 | 7,88 |
| | 04:00 | 19,42 | 15,01 | 4,41 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 7,76 | 7,76 |
| | 05:00 | 20,01 | 15,20 | 4,81 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 8,00 | 8,02 |
| | 06:00 | 21,35 | 16,15 | 5,20 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 8,50 | 8,54 |
| | 07:00 | 24,24 | 17,02 | 7,22 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 9,43 | 9,48 |
| | 08:00 | 26,13 | 19,25 | 6,88 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 10,33 | 10,40 |
| | 09:00 | 26,97 | 21,84 | 5,13 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 10,79 | 10,78 |
| | 10:00 | 27,01 | 22,62 | 4,40 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 10,79 | 10,78 |
| | 11:00 | 27,03 | 22,19 | 4,84 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 10,74 | 10,73 |
| | 12:00 | 27,39 | 21,08 | 6,31 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 10,96 | 10,88 |
| | 13:00 | 27,35 | 22,36 | 4,99 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 10,99 | 10,96 |
| | 14:00 | 25,31 | 22,39 | 2,92 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 9,56 | 9,44 |
| | 15:00 | 23,84 | 20,77 | 3,07 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 7,90 | 7,87 |
| | 16:00 | 23,52 | 20,35 | 3,17 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 8,08 | 8,13 |
| | 17:00 | 25,46 | 23,85 | 1,60 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 7,98 | 7,52 |
| | 18:00 | 29,06 | 27,29 | 1,77 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7,58 | 7,65 |
| | 19:00 | 31,63 | 29,15 | 2,48 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 5 | | 11,89 | 12,03 |
| 20:00 | 33,11 | 28,93 | 4,17 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 4 | | 12,85 | 12,64 | |
| 21:00 | 33,58 | 28,40 | 5,18 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 11,98 | 12,07 | |
| 22:00 | 29,99 | 25,35 | 4,64 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,88 | 9,86 | |
| 23:00 | 26,11 | 21,03 | 5,08 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 9,76 | 9,86 | |

Τα ΑΠ Τέρπανδρος και Άντισσα παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |