

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024	00:00	23,52	16,86	6,67					1		1					9,38	9,35
	01:00	21,42	15,12	6,30					1		1					8,56	8,55
	02:00	20,27	13,46	6,80					1		1					8,12	8,12
	03:00	19,94	14,13	5,81					1		1					7,95	7,95
	04:00	19,63	14,45	5,18					1		1					7,85	7,83
	05:00	19,73	15,26	4,47					1		1					7,88	7,88
	06:00	20,69	16,94	3,75					1		1					7,62	7,56
	07:00	23,02	19,40	3,62			1		1		1					7,76	7,82
	08:00	25,25	21,81	3,44			1		1		1					9,33	9,38
	09:00	26,77	23,62	3,15			1		1		1					10,65	10,66
	10:00	27,78	25,29	2,49			1	1	1		1					7,34	7,17
	11:00	28,35	26,59	1,76			1	1	1		1					6,97	7,01
	12:00	28,85	27,18	1,67			1	1	1		1					7,51	7,55
	13:00	28,73	26,78	1,95			1	1	1		1					7,47	7,43
	14:00	26,82	24,93	1,90				1	1		1					7,89	8,10
	15:00	24,76	23,23	1,54				1	1		1					8,82	8,84
	16:00	24,82	23,45	1,38				1	1		1					8,83	8,87
	17:00	26,89	25,75	1,14				1	1		1					9,36	9,22
	18:00	30,00	29,25	0,75				1	1		1					8,56	8,65
	19:00	32,37	32,12	0,25			1	1	1		1					10,24	10,20
20:00	33,38	33,26	0,13			1	1	1		1					9,67	9,71	
21:00	34,14	33,76	0,37			1	1	1		1					10,56	10,52	
22:00	30,97	30,56	0,40				1	1		1					8,92	8,98	
23:00	27,37	27,26	0,10				1	1		1					7,82	7,87	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης