

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100		
ΕΡΡΕΞΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024	00:00	5,23	5,12	0,11		1		1							1,34	1,35	
	01:00	4,77	4,69	0,07				1							1,62	1,62	
	02:00	4,45	4,31	0,14				1							1,52	1,50	
	03:00	4,33	4,02	0,31				1							1,29	1,29	
	04:00	4,21	3,79	0,42				1							1,08	1,06	
	05:00	4,38	3,82	0,56				1							1,09	1,09	
	06:00	4,62	3,98	0,64				1							1,22	1,22	
	07:00	5,31	4,71	0,61				1							1,48	1,39	
	08:00	5,76	5,19	0,57			1	1							1,36	1,36	
	09:00	5,76	5,14	0,62			1	1							1,34	1,32	
	10:00	5,81	5,23	0,59			1	1							1,46	1,42	
	11:00	5,75	5,17	0,58			1	1							1,35	1,36	
	12:00	5,77	5,16	0,61			1	1							1,39	1,36	
	13:00	5,74	5,09	0,65			1	1							1,28	1,28	
	14:00	5,54	4,92	0,62			1	1							1,17	1,14	
	15:00	5,09	4,56	0,54				1							1,29	1,34	
	16:00	4,79	4,36	0,43				1							1,50	1,49	
	17:00	5,23	4,83	0,40				1							1,66	1,67	
	18:00	6,10	5,70	0,39			1	1							1,88	1,89	
	19:00	6,52	6,01	0,51			1	1							2,03	2,02	
20:00	7,05	6,58	0,48		1	1	1							2,20	2,19		
21:00	7,59	7,02	0,56		1	1	1							2,15	2,12		
22:00	6,79	6,58	0,21		1	1	1							1,96	1,99		
23:00	5,86	5,73	0,13			1	1							1,91	1,88		

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ Τουρλί και Άγιος Σώζων 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης