

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 31/5/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	31/05/24 0:00	12,01	11,23	0,78				1		1	2,72
	31/05/24 1:00	11,16	9,97	1,19				1		1	1,87
	31/05/24 2:00	10,85	9,55	1,30				1		1	1,56
	31/05/24 3:00	10,62	9,55	1,07				1		1	1,33
	31/05/24 4:00	10,48	9,65	0,82				1		1	1,19
	31/05/24 5:00	10,55	9,92	0,63				1		1	1,26
	31/05/24 6:00	11,31	10,66	0,65				1		1	2,02
	31/05/24 7:00	13,08	12,71	0,37				1		1	3,79
	31/05/24 8:00	14,18	12,91	1,26				1		1	4,89
	31/05/24 9:00	14,51	12,51	2,00				1		1	5,08
	31/05/24 10:00	14,40	12,57	1,83				1		1	5,04
	31/05/24 11:00	13,98	12,20	1,77				1		1	4,69
	31/05/24 12:00	14,19	12,72	1,47				1		1	4,90
	31/05/24 13:00	14,29	12,79	1,49				1		1	5,00
	31/05/24 14:00	13,64	12,52	1,12				1		1	4,35
	31/05/24 15:00	12,71	11,70	1,01				1		1	3,42
	31/05/24 16:00	12,97	12,04	0,93				1		1	3,68
	31/05/24 17:00	13,82	13,28	0,54				1		1	4,53
	31/05/24 18:00	15,69	15,30	0,39		1		1		1	2,28
	31/05/24 19:00	16,62	16,18	0,44		1		1		1	3,21
31/05/24 20:00	17,26	16,79	0,47		1		1		1	3,85	
31/05/24 21:00	17,04	16,55	0,49		1		1		1	3,63	
31/05/24 22:00	15,21	14,67	0,54		1		1		1	1,79	
31/05/24 23:00	13,60	13,17	0,43		1		1		1	0,18	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.