

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 1/6/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	01/06/24 0:00	12,16	11,41	0,75				1		1	2,87
	01/06/24 1:00	11,28	10,73	0,54				1		1	1,99
	01/06/24 2:00	10,87	10,52	0,35				1		1	1,58
	01/06/24 3:00	10,58	10,38	0,21				1		1	1,29
	01/06/24 4:00	10,52	10,36	0,17				1		1	1,23
	01/06/24 5:00	10,42	10,40	0,02				1		1	1,13
	01/06/24 6:00	11,08	11,07	0,00				1		1	1,79
	01/06/24 7:00	12,41	12,36	0,05				1		1	3,12
	01/06/24 8:00	13,53	13,53	0,00		1				1	3,27
	01/06/24 9:00	14,39	14,39	0,00		1				1	4,12
	01/06/24 10:00	14,45	14,42	0,03		1				1	4,18
	01/06/24 11:00	14,45	14,36	0,09		1				1	4,19
	01/06/24 12:00	14,95	14,74	0,21		1				1	4,68
	01/06/24 13:00	15,23	15,09	0,13		1				1	4,96
	01/06/24 14:00	14,60	14,46	0,13		1				1	4,33
	01/06/24 15:00	13,78	13,58	0,20		1				1	3,51
	01/06/24 16:00	13,97	13,83	0,14		1				1	3,71
	01/06/24 17:00	14,92	14,74	0,17		1				1	4,65
	01/06/24 18:00	16,41	16,38	0,03		1			1		3,00
	01/06/24 19:00	17,03	17,03	0,00		1			1		3,61
01/06/24 20:00	17,77	17,77	0,00		1			1		4,36	
01/06/24 21:00	17,62	17,62	0,00		1			1		4,20	
01/06/24 22:00	15,89	15,86	0,03		1			1		2,48	
01/06/24 23:00	14,43	14,39	0,04		1			1		1,01	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.