

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 31/5/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,42	2,22	0,19	0,01							1	1		0,69	0,68
	01:00	2,20	1,95	0,25	0,00							1	1		0,45	0,44
	02:00	2,10	1,88	0,23	0,00			1				1			0,59	0,60
	03:00	2,08	1,86	0,22	0,00			1		1					0,72	0,72
	04:00	2,04	1,81	0,23	0,00			1		1					0,71	0,71
	05:00	2,04	1,88	0,17	0,00			1		1					0,71	0,71
	06:00	2,15	2,02	0,13	0,00			1		1					0,74	0,75
	07:00	2,35	2,16	0,19	0,00			1					1		0,81	0,81
	08:00	2,55	2,12	0,43	0,00			1					1		0,89	0,89
	09:00	2,70	2,25	0,45	0,00			1					1		0,94	0,94
	10:00	2,85	2,49	0,35	0,01			1		1			1		0,98	0,98
	11:00	2,82	2,55	0,26	0,00			1		1			1		0,97	0,97
	12:00	2,91	2,70	0,21	0,00			1						1	0,74	0,62
	13:00	3,03	2,84	0,19	0,00			1						1	0,77	0,90
	14:00	2,84	2,55	0,28	0,00			1						1	0,72	0,71
	15:00	2,66	2,19	0,47	0,00							1		1	0,90	0,90
	16:00	2,60	2,18	0,42	0,00							1		1	0,84	0,84
	17:00	2,68	2,44	0,23	0,00							1		1	0,91	0,91
18:00	2,84	2,63	0,20	0,01							1		1	0,98	0,98	
19:00	2,91	2,62	0,29	0,00							1		1	0,98	0,98	
20:00	3,19	2,90	0,29	0,00						1	1		1	0,99	0,99	
21:00	3,31	3,12	0,19	0,00						1	1		1	0,99	0,99	
22:00	3,05	2,83	0,22	0,00						1	1		1	0,90	0,90	
23:00	2,82	2,53	0,29	0,00						1	1		1	0,83	0,83	

Παρατηρήσεις

Δοκιμαστική ένταξη της μονάδας G8 μετά από συντήρηση τις ώρες 12:00-14:00

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης