

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Σάββατο 1/6/2024 | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Σάββατο | 00:00 | 2,50 | 2,17 | 0,33 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,75 | 0,74 |
| | 01:00 | 2,30 | 1,98 | 0,32 | 0,00 | | | | | | 1 | | 1 | | 0,60 | 0,59 |
| | 02:00 | 2,20 | 1,95 | 0,24 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,57 | 0,57 |
| | 03:00 | 2,13 | 1,82 | 0,31 | 0,00 | | | | | 1 | | | 1 | | 0,53 | 0,54 |
| | 04:00 | 2,06 | 1,81 | 0,25 | 0,00 | | | | | | | | 1 | | 0,72 | 0,72 |
| | 05:00 | 2,04 | 1,84 | 0,19 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | 0,71 | 0,71 |
| | 06:00 | 2,15 | 1,93 | 0,22 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | 0,75 | 0,75 |
| | 07:00 | 2,24 | 2,18 | 0,05 | 0,00 | | | | | | 1 | | | 1 | 0,66 | 0,65 |
| | 08:00 | 2,54 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 | | | 1 | 0,86 | 0,86 |
| | 09:00 | 2,75 | 2,73 | 0,02 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 | 0,90 | 0,93 |
| | 10:00 | 2,83 | 2,80 | 0,02 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 0,82 | 0,80 |
| | 11:00 | 2,91 | 2,80 | 0,11 | 0,01 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,74 | 0,73 |
| | 12:00 | 2,96 | 2,75 | 0,20 | 0,01 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,81 | 0,84 |
| | 13:00 | 3,00 | 2,89 | 0,10 | 0,01 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,77 | 0,91 |
| | 14:00 | 2,99 | 2,93 | 0,06 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,79 | 0,84 |
| | 15:00 | 2,87 | 2,81 | 0,05 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,79 | 0,75 |
| | 16:00 | 2,78 | 2,78 | 0,01 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,79 | 0,67 |
| | 17:00 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,74 | 0,64 |
| | 18:00 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,70 | 0,69 |
| 19:00 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,84 | 0,84 | |
| 20:00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,98 | 0,98 | |
| 21:00 | 3,36 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,99 | 0,99 | |
| 22:00 | 3,13 | 3,11 | 0,00 | 0,01 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,94 | 0,93 | |
| 23:00 | 2,87 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | | | 1 | | | | | | 1 | 0,73 | 0,73 | |

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης